

Kuukausi	Pvm.	Havainnot	Omat toimenpiteet*	Huoltotoimet**	Muuta huomioitavaa
Tammi					
Helmi					
Maalis					
Huhti					
Touko					
Kesä					
Heinä					
Elo					
Syys					
Loka					
Marras					
Joulu					

Toimenpiteiden aikaväli	kerran viikossa	kerran kuukaudessa	kerran vuodessa	kerran viidessä vuodessa	kerran kymmenessä vuodessa
SAOSTUSSÄILIÖ, vanhat järjestelmät					
Täyttymisen seuranta *		x	X		
Lietteenpoisto , suositellaan 2 kertaa vuodessa			X		
Rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastus (esim. halkeamat, painumat) **					X
MAAHANIMEYTYYS JA MAASUODATTAMO, saostussäiliön tarkastus, katso yllä					
Tuuletuksen tarkkailu tuuletusputkista ja jakokaivosta *		x			
Imeytymisen tarkkailu jakokaivosta ja tuuletusputkien kautta *		x			
Rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden tarkastus **					X
Imeytysputkien puhdistus **					X
Kokoomakaivon ja purkujärjestelyn tarkastus (maasuodattamo) *		x			
pH:n mittaus mahdollisessa fosforinpoistokaivossa *		x			
PIENPUHDISTAMO					
Prosessin toimivuuden tarkastus (haju, kemikaalin määrä, sähkö) *	x				
Huoltoliikkeen tekemä huolto **			X		
Ylijäämälietteen poisto tarvittaessa **			X		
Kemikaalin lisäys laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti *			X		
Purkuputken pään tarkistaminen ja puhdistus *			X		
Laskeutuvuuskoe *	x	x			
Laajempi puhdistamon rakenteiden ja tiiveyden tarkastus **					X
UMPISÄILIÖ					
Tyhjennys tarvittaessa **			X		
Hälytyslaitteen toiminnan tarkastus*			X		
Vesitiiviyyden ja käyttökelpoisuuden tarkistus **				X	

X

= vaatimus

x

= suositus

Lihavoidut toimenpiteet: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)